

重庆市潼南区发展和改革委员会文件

潼发改审〔2021〕422号

重庆市潼南区发展和改革委员会 关于潼南区九道社区取水泵站及管道工程立项的 批复

重庆双江航运发展有限公司：

你司《关于潼南区九道社区取水泵站及管道工程立项的函》（双江航发函〔2021〕44号）及相关资料收悉，按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13号）和《潼南区贯彻〈重庆市政府投资管理办法〉实施方案》（潼南府办〔2021〕35号）有关规定，经研究，我委原则同意该项目立项，现就有关事项批复如下：

- 一、项目名称：潼南区九道社区取水泵站及管道工程。
- 二、项目代码：2109-500152-04-01-835157。
- 三、建设地点：潼南区双江镇。

四、建设性质：新建。

五、项目法人及责任人：重庆双江航运发展有限公司，白昭鹏。

六、主要建设规模及内容：新建取水泵站 1 座；新建泵站检修道路 577.1m，宽度为 3m；新建泵站扬水管道 2870m，管径 D159×4.5，管材为无缝钢管，管道沿线设阀门井 2 座，排气阀 3 座，泄水阀 2 座，管道标示桩 58 座。

七、项目总投资概算及资金来源：项目总投资 303.05 万元。资金来源：业主自筹。

八、建设工期：3 个月。

九、其他要求：

1.严格按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13 号）和《潼南区贯彻<重庆市政府投资管理办法>实施方案》（潼南府办〔2021〕35 号）开展相关工作；精心组织项目实施，处理好邻避问题；同时，要做好与项目区内其他相关项目的有效衔接，避免重复建设。

2.要建立相关的安全管理体系和制度，消除各类安全隐患，做到安全施工、文明施工、规范施工，保障项目顺利实施。

重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年 12 月 22 日

抄送：区财政局，区审计局。

重庆市潼南区发展和改革委员会办公室

2021 年 12 月 22 日印发
