

# 重庆市潼南区发展和改革委员会文件

潼发改审〔2021〕186号

---

## 重庆市潼南区发展和改革委员会 关于重庆市潼南区书院街100号等3个小区居民 供电设施改造政府专项资金项目可行性研究报告 的批复

国网重庆市电力公司潼南区供电分公司：

你司《关于报批重庆市潼南区书院街100号等3个小区居民供电设施改造政府专项资金项目可行性研究报告的函》（渝电潼函〔2021〕12号）及相关资料收悉。按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13号）有关规定，我委原则同意你单位委托重庆两江中凯电力产业（集团）有限公司、重庆博能电力勘察设计有限公司编制的可行性研究报告，现就有关事项批复如下：

**一、项目名称：**重庆市潼南区书院街 100 号等 3 个小区居民供电设施改造政府专项资金项目。

**二、项目代码：**2105-500152-04-05-202481。

**三、建设地点：**重庆市潼南区书院街 100 号、长青小区、大同街 398 号（体育馆）。

**四、建设性质：**改建。

**五、项目法人及责任人：**国网重庆市电力公司潼南区供电分公司，项维。

**六、建设规模及内容：**

1、新施放电缆 YJV22-8.7/15-3\*70/180 米；新装 500kVA 欧式箱变一台；新增箱式变压器 2 台，容量 630kVA；改造柱上变 1 台，容量 315Kva。

2、新建 0.4/0.22kV 电缆线路 0.87 公里，新建电缆排管 0.27 公里，改造 0.4/0.22kV 电缆线路 0.87 公里，新建电缆排管 0.27 公里，改造 0.4/0.22kV 架空线路 0.455 公里。

3、新装单相户表 38 块，新建 160A 配电箱 2 台。新装单元配电箱（250A）4 只、（400A）3 只；低压电缆分支箱 1 只。

土建部分：

1、新建欧式箱变基础 1 座。

2、新修高压 4 孔电力排管 100 米，低压排管：2 孔电力排管 78 米。

3、新建电缆井（800\*1300）7 个，直线井（E-1-10 3.0\*1.3\*1.5）5 个。

**七、项目总投资及资金来源：**项目总投资 242.58 万元，其中：

重庆市潼南区书院街 100 号小区居民供电设施改造工程总投资 110.14 万元，其中工程费用 96.23 万元，工程建设其他费用 9.63 万元，预备费 2.12 万元，建设期贷款利息 2.16 万元；

长青小区居民供电设施改造工程总投资 10.44 万元，其中工程

费用 8.74 万元，工程建设其他费用 1.3 万元，预备费 0.2 万元，建设期贷款利息 0.2 万元；

大同街 398 号（体育馆）居民供电设施改造工程总投资 122 万元，其中工程费用 98.29 万元，工程建设其他费用 21.32 万元，预备费 2.39 万元。

资金来源：市级财政资金、业主自筹。

**八、建设工期：**12 个月。


**九、其他要求：**

1.严格按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13 号）开展相关工作；精心组织项目实施，处理好邻避问题；同时，要做好与项目区内其他相关项目的有效衔接，避免重复建设。

2.要建立相关的安全管理体系和制度，消除各类安全隐患，做到安全施工、文明施工、规范施工，保障项目顺利实施。

重庆市潼南区发展和改革委员会  
2021年5月19日





---

抄送：区财政局，区审计局。

---

重庆市潼南区发展和改革委员会办公室

2021年5月19日印发

---