

重庆市潼南区发展和改革委员会

潼发改审〔2020〕473号

重庆市潼南区发展和改革委员会 关于潼南区双江镇白云水厂巩固提升工程 可行性研究的批复

重庆市潼南区供水工作管理站：

你站《关于审批重庆市潼南区双江镇白云水厂巩固提升工程可行性研究报告(达到初步设计深度)的请示》(潼供水〔2020〕6号)及相关资料收悉,按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》(潼南府发〔2017〕13号)有关规定,经研究,我委原则同意你单位报送的可行性研究报告,现就有关事项批复如下:

- 一、项目名称:潼南区双江镇白云水厂巩固提升工程。
- 二、项目代码:2020-500152-76-01-152398。
- 三、建设地点:重庆市潼南区双江镇白云村、九道社区。
- 四、建设性质:改建。
- 五、项目法人及责任人:重庆市潼南区供水工作管理站,余乐。
- 六、项目日常监管单位及责任人:重庆市潼南区水利局,邓元洪。
- 七、建设规模及内容:1、更换取水竖井内部机组设备,采用立

式多级离心泵(变频控制调节, (Q=45m³/h、H=98m、P=18.5Kw), 一用一备, 国产优品、不锈钢材质); 2、更换输水管道, 采用 D140×4 无缝钢管, 长度为 1220m; 3、对现状水厂进行维修整治; 4、配水管网巩固提升, 新建配水主支管 57630m, 其中 dn25-PE100 级-1.6MPa 管道 7660m, dn32-PE100 级-1.6MPa 管道 9470m, dn40-PE100 级-1.6MPa 管道 12470m, D60×4 无缝钢管 8540m, D76×4 无缝钢管 4540m, D89×4 无缝钢管 2700m, D108×4 无缝钢管 5880m, D159×4.5 无缝钢管 6370m; 新建管道加压泵站 3 座, 阀门井 85 座, 排气阀 10 座, 泄水阀 11 座, 管道标识桩 123 座。

八、项目总投资及资金来源: 项目计划总投资 1014.49 万元, 其中工程费用 750.91 万元, 工程建设其他费 125.64 万元, 预备费 87.66 万元, 移民环境部分 50.28 万元。资金来源: 大中型水库移民后期扶持基金和水利发展资金。

九、建设工期: 6 个月。

十、招标方案: 该项目招标方式为公开招标, 招标形式为委托招标, 招标范围为施工。

十一、其他要求:

1. 严格按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》(潼南府发〔2017〕13 号) 开展相关工作; 精心组织项目实施, 处理好邻避问题; 同时, 要做好与项目区内其他相关项目的有效衔接, 避免重复建设。

2. 要建立相关的安全管理体系和制度, 消除各类安全隐患, 做到安全施工、文明施工、规范施工, 保障项目顺利实施。

重庆市潼南区发展和改革委员会

2020 年 10 月 22 日

行政审批专用章

抄送: 区财政局, 区审计局。

重庆市潼南区发展和改革委员会办公室

2020 年 10 月 22 日印发