

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2021〕164号

重庆市潼南区交通局 关于潼南区 S540 蒋家堰桥和 S543 青云桥 加固整治工程施工图的批复

区交通事务中心：

你中心《关于申请对潼南区 S540 线蒋家堰桥和 S543 线青云桥加固整治工程施工图设计文件审批的请示》（潼交事中心文〔2021〕69号）收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意按照专家意见修改后的潼南区 S540 蒋家堰桥和 S543 青云桥加固整治工程施工图设计文件。

二、主要内容：蒋家堰桥主拱圈采用套箍加固处理、厚度 30cm；侧墙采用 $\Phi 32$ 螺纹钢横穿，浇筑混凝土锚定，形成格构梁加固，新建桥梁护栏等。青云桥主拱圈采用 M20 水泥砂浆勾缝处理，凿除原破损桥面铺装，新建 20cm 厚 C40 钢筋混凝土桥面铺装，修补破损桥梁护栏等。

三、项目总投资：79.0905 万元。

四、计划工期：4 个月。

请接文后，尽快做好各项工作，办妥相关手续。

此复。

重庆市潼南区交通局

2021 年 9 月 3 日



重庆市潼南区交通局

2021 年 9 月 3 日印发

受理编号：交通特受字〔2021〕14号


受理通知单(存根联)

潼南区交通事务中心：

本窗口收到您单位（个人）申请办理关于潼南区 S540 线蒋家堰桥和 S543 线青云桥加固整治工程施工图设计审批事项（事项编号：5001522020XKCK20210826003854937730）所提交的申请材料 4 项。经审查，申请资料齐全、符合法定形式，现予受理。我窗口将在 7 个工作日内予以办结。其中，该事项受理后依法需要的以下程序：现场踏勘、专家论证，不计入法定时限之内。

特此告知！

申请人（签字）： 联系方式：18996009168 签字日期：2021 年 8 月 26 日

受理人（签字）： 审核人（签字）： 审批人（签字）：

重庆市潼南区交通局

2021 年 8 月 26 日

受理编号：交通特受字〔2021〕14号


受理通知单(存根联)

潼南区交通事务中心：

本窗口收到您单位（个人）申请办理关于潼南区 S540 线蒋家堰桥和 S543 线青云桥加固整治工程施工图设计审批事项（事项编号：5001522020XKCK20210826003854937730）所提交的申请材料 4 项。经审查，申请资料齐全、符合法定形式，现予受理。我窗口将在 7 个工作日内予以办结。其中，该事项受理后依法需要的以下程序：现场踏勘、专家论证，不计入法定时限之内。

特此告知！

申请人（签字）： 联系方式：18996009168 签字日期：2021 年 8 月 26 日

受理人（签字）： 审核人（签字）： 审批人（签字）：

重庆市潼南区交通局

2021 年 8 月 26 日