

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2021〕4号

重庆市潼南区交通局 关于潼南区双江镇九道社区6组唐家院子桥 新建工程施工图设计文件的批复

区大潼建设工程有限公司：

根据你司《关于审批关于潼南区双江镇九道社区6组唐家院子桥新建工程施工图设计文件的请示》（潼大潼司〔2020〕447号）和潼南区双江镇九道社区6组唐家院子桥新建工程施工图专家评审意见，现就该项目施工图设计文件批复如下：

一、原则上同意重庆路达工程勘察设计咨询有限公司编制的

施工图设计文件。

二、项目包含：桥梁全长 16m，全桥共一联，上部结构采用 (1×10m) 现浇钢筋混凝土简支空心板，桥梁斜交角度为 20 度。下部结构桥台采用轻型桥台，桩基础。桥梁纵坡位于 1% 的下坡，桥梁平面位于直线上。该工程采用四级公路单车道设计标准，汽车荷载为公路-II 级，桥面布置：0.5m（混凝土护栏）+4.5m（行车道）+0.5m（混凝土护栏）=5.5m（桥面全宽）。

三、施工图设计预算：预算总金额为 67.89 万元。

四、工程总工期：6 个月。

希接文后，请尽快做好各项工作，办妥相关手续。

此复。



重庆市潼南区交通局

2021 年 1 月 8 日印发
